VEX4000
Leersektion (SP)

Artikelnummer: VEX4000-SP

Die Leersektion ist ein Modul, welches sich u.a. für Inspektion der benachbarten Abschnitte im System eignet.

Produktvorteile

- ✓ Platzhalter für bauseitige Komponenten wie z.B. einer Pumpengruppe für den Heizbetrieb bei Außenmontage

Produktbeschreibung

Die Leersektion für VEX4000 ist ein Modul, das die anderen Module ergänzt - zur Unterstützung, Erweiterung, Platzreservierung für zukünftige Funktionen und zur Sicherstellung, dass Inspektionen der benachbarten Abschnitte durchgeführt werden können.

Anwendungsbereiche

Mehrfamilienhäuser, Neubau, Renovierung, Büro- und Gewerbeimmobilien, Bildungseinrichtungen

Hauptmerkmale

Dieses Modul ist vielfältig einsetzbar, wie z.B.

- vor oder nach Rotationswärmetauschersektionen, bei denen eine direkte Wartung nicht gewährleistet werden kann
- als Lückenfüller bei zusätzlichen Registern eines Luftweges
- zur Vorbereitung für eine spätere Funktionserweiterung oder als Platz für Sensoren, Thermometer usw.

Die Leersektionen sind mit Türen ausgestattet.

Produktbeschreibung Zubehör

Tom Sektion (SP)
FUNKTION UND VERWENDUNG
Das SP-Modul (leere Sektion) kann in den folgenden Fällen verwendet werden:

- Bei Rotationswärmetauschern und anderen Orten, an denen Funktionen nicht von benachbarten Sektionen inspiziert werden können.
- Zur Unterstützung von auskragenden, darüberliegenden Sektionen an Ein- und Auslässen in hohen Aggregaten.
- Als Verlängerung einer darüberliegenden Sektion, um zu vermeiden, dass eine vertikale Rohrführung in der Nähe des Aggregats das Öffnen der Tür in einer Sektion behindert.
- Als Vorbereitung für den späteren Ausbau von Funktionen oder als Platz für Sensoren, Thermometer usw. Inspektionsräume sind mit Türen ausgestattet.

SPS – Rauchabzugssektion
SPS ist eine leere Sektion mit einem Anschluss oben. Im Anschluss befindet sich eine Klappe, die sich öffnet, wenn eine Rauchabsaugung aus dem Kanalsystem erforderlich ist. Der Abluftventilator wird somit als Rauchventilator verwendet, weshalb kein zusätzlicher Rauchventilator erforderlich ist.

EXHAUSTO behält sich das Recht auf Änderungen vor.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EXHAUSTO Support.